

水質検査成績書

検体	検査種別	基準項目(8項目)						
	検水種別	原水						
	採水場所	最上川表流水						
	採水者	検査機関 ((一社)県央研究所 新潟県燕市小高6014 Tel0256-46-8311)						
	採水日時	令和7年3月4日 9時25分		気温	2.2℃	水温		
	天候等	当日天候 晴	前日天候 曇	採水時残留塩素	＊＊＊	mg/L		
検査項目	検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準			
一般細菌	690	1mL中100以下	総トリハロメタン	—	0.1 mg/L以下			
大腸菌	検出する	検出されない事	トリクロロ酢酸	—	0.03 mg/L以下			
かミウム及び その化合物	—	0.003 mg/L以下	プロモジクロロメタン	—	0.03 mg/L以下			
水銀及び その化合物	—	0.0005 mg/L以下	プロモホルム	—	0.09 mg/L以下			
セレン及び その化合物	—	0.01 mg/L以下	ホルムアルデヒド	—	0.08 mg/L以下			
鉛及び その化合物	—	0.01 mg/L以下	亜鉛及び その化合物	—	1.0 mg/L以下			
ヒ素及び その化合物	—	0.01 mg/L以下	アルミニウム及び その化合物	—	0.2 mg/L以下			
六価クロム化合物	—	0.02 mg/L以下	鉄及びその化合物	—	0.3 mg/L以下			
亜硝酸態窒素	—	0.04 mg/L以下	銅及びその化合物	—	1.0 mg/L以下			
シアノ化物イオン 及び塩化シアノ	—	0.01 mg/L以下	ナトリウム及び その化合物	—	200 mg/L以下			
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	—	10 mg/L以下	マンガン及び その化合物	—	0.05 mg/L以下			
フッ素及び その化合物	—	0.8 mg/L以下	塩化物イオン	12	200 mg/L以下			
ホウ素及び その化合物	—	1.0 mg/L以下	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	—	300 mg/L以下			
四塩化炭素	—	0.002 mg/L以下	蒸発残留物	—	500 mg/L以下			
1,4-ジオキサン	—	0.05 mg/L以下	陰イオン界面活性剤	—	0.2 mg/L以下			
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	—	0.04 mg/L以下	ジェオスミン	—	0.00001 mg/L以下			
ジクロロメタン	—	0.02 mg/L以下	2-メチルイソブチルネオール	—	0.00001 mg/L以下			
テトラクロロエチレン	—	0.01 mg/L以下	非イオン界面活性剤	—	0.02 mg/L以下			
トリクロロエチレン	—	0.01 mg/L以下	フェノール類	—	0.005 mg/L以下			
ベンゼン	—	0.01 mg/L以下	有機物(TOCの量)	1.5	3 mg/L以下			
塩素酸	—	0.6 mg/L以下	pH値	7.1 (20°C)	5.8 ~ 8.6			
クロロ酢酸	—	0.02 mg/L以下	味	—	異常でないこと			
クロロホルム	—	0.06 mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと			
ジクロロ酢酸	—	0.03 mg/L以下	色度	26	5度 以下			
ジプロモクロロメタン	—	0.1 mg/L以下	濁度	23	2度 以下			
臭素酸	—	0.01 mg/L以下	—	—	—			
判定	<input checked="" type="radio"/> 判定しない							
備考	基準値は平成15年厚生労働省令第101号、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。 検査成績欄の濃度単位は基準値の単位と同じ。							

水質検査成績書

検体	検査種別	基準項目(9項目)				
	検水種別	浄水				
	採水場所	上水道 中山町役場内蛇口				
	採水者	検査機関 ((一社)県央研究所 新潟県燕市小高6014 Tel0256-46-8311)				
	採水日時	令和7年3月4日 8時55分		気温	10.5°C	水温
	天候等	当日天候 晴	前日天候 曇	採水時残留塩素	0.64 mg/L	
検査項目	検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準	
一般細菌	0	1mL中100以下	総トリハロメタン	—	0.1 mg/L以下	
大腸菌	検出しない	検出されない事	トリクロロ酢酸	—	0.03 mg/L以下	
カドミウム及び その化合物	—	0.003 mg/L以下	プロモジクロロメタン	—	0.03 mg/L以下	
水銀及び その化合物	—	0.0005 mg/L以下	プロモホルム	—	0.09 mg/L以下	
セレン及び その化合物	—	0.01 mg/L以下	ホルムアルデヒド	—	0.08 mg/L以下	
鉛及び その化合物	—	0.01 mg/L以下	亜鉛及び その化合物	—	1.0 mg/L以下	
ヒ素及び その化合物	—	0.01 mg/L以下	アルミニウム及び その化合物	—	0.2 mg/L以下	
六価クロム化合物	—	0.02 mg/L以下	鉄及びその化合物	—	0.3 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	—	0.04 mg/L以下	銅及びその化合物	—	1.0 mg/L以下	
シアノ化物イオン 及び塩化シアノ	—	0.01 mg/L以下	ナトリウム及び その化合物	—	200 mg/L以下	
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	—	10 mg/L以下	マンガン及び その化合物	—	0.05 mg/L以下	
フッ素及び その化合物	—	0.8 mg/L以下	塩化物イオン	19	200 mg/L以下	
ホウ素及び その化合物	—	1.0 mg/L以下	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	—	300 mg/L以下	
四塩化炭素	—	0.002 mg/L以下	蒸発残留物	—	500 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	—	0.05 mg/L以下	陰イオン界面活性剤	—	0.2 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	—	0.04 mg/L以下	ジェオスミン	—	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	—	0.02 mg/L以下	2-メチルイソブチルネオール	—	0.00001 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	—	0.01 mg/L以下	非イオン界面活性剤	—	0.02 mg/L以下	
トリクロロエチレン	—	0.01 mg/L以下	フェノール類	—	0.005 mg/L以下	
ベンゼン	—	0.01 mg/L以下	有機物(TOCの量)	0.6	3 mg/L以下	
塩素酸	—	0.6 mg/L以下	pH値	6.9 (20°C)	5.8 ~ 8.6	
クロロ酢酸	—	0.02 mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム	—	0.06 mg/L以下	臭氣	異常なし	異常でないこと	
ジクロロ酢酸	—	0.03 mg/L以下	色度	0.5未満	5度 以下	
ジプロモクロロメタン	—	0.1 mg/L以下	濁度	0.1未満	2度 以下	
臭素酸	—	0.01 mg/L以下	—	—	—	
判定	◎ 検査した項目は水道法の水質基準に適合します。					
備考	基準値は平成15年厚生労働省令第101号、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。 検査成績欄の濃度単位は基準値の単位と同じ。					

水質検査成績書

検体	検査種別	基準項目(9項目)				
	検水種別	浄水				
	採水場所	上水道 村木沢コミュニティセンター蛇口				
	採水者	検査機関 ((一社)県央研究所 新潟県燕市小高6014 Tel0256-46-8311)				
	採水日時	令和7年3月4日 8時25分		気温	1.9°C	水温
	天候等	当日天候 晴	前日天候 曇	採水時残留塩素	0.58 mg/L	
検査項目	検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準	
一般細菌	0	1mL中100以下	総トリハロメタン	—	0.1 mg/L以下	
大腸菌	検出しない	検出されない事	トリクロロ酢酸	—	0.03 mg/L以下	
かミウム及び その化合物	—	0.003 mg/L以下	プロモジクロロメタン	—	0.03 mg/L以下	
水銀及び その化合物	—	0.0005 mg/L以下	プロモホルム	—	0.09 mg/L以下	
セレン及び その化合物	—	0.01 mg/L以下	ホルムアルデヒド	—	0.08 mg/L以下	
鉛及び その化合物	—	0.01 mg/L以下	亜鉛及び その化合物	—	1.0 mg/L以下	
ヒ素及び その化合物	—	0.01 mg/L以下	アルミニウム及び その化合物	—	0.2 mg/L以下	
六価クロム化合物	—	0.02 mg/L以下	鉄及びその化合物	—	0.3 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	—	0.04 mg/L以下	銅及びその化合物	—	1.0 mg/L以下	
シアノ化物イオン 及び塩化シアノ	—	0.01 mg/L以下	ナトリウム及び その化合物	—	200 mg/L以下	
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	—	10 mg/L以下	マンガン及び その化合物	—	0.05 mg/L以下	
フッ素及び その化合物	—	0.8 mg/L以下	塩化物イオン	19	200 mg/L以下	
ホウ素及び その化合物	—	1.0 mg/L以下	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	—	300 mg/L以下	
四塩化炭素	—	0.002 mg/L以下	蒸発残留物	—	500 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	—	0.05 mg/L以下	陰イオン界面活性剤	—	0.2 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	—	0.04 mg/L以下	ジェオスミン	—	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	—	0.02 mg/L以下	2-メチルイソブチルネオール	—	0.00001 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	—	0.01 mg/L以下	非イオン界面活性剤	—	0.02 mg/L以下	
トリクロロエチレン	—	0.01 mg/L以下	フェノール類	—	0.005 mg/L以下	
ベンゼン	—	0.01 mg/L以下	有機物(TOCの量)	0.5	3 mg/L以下	
塩素酸	—	0.6 mg/L以下	pH値	7.1 (20°C)	5.8 ~ 8.6	
クロロ酢酸	—	0.02 mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと	
クロロホルム	—	0.06 mg/L以下	臭氣	異常なし	異常でないこと	
ジクロロ酢酸	—	0.03 mg/L以下	色度	0.5未満	5度 以下	
ジプロモクロロメタン	—	0.1 mg/L以下	濁度	0.1未満	2度 以下	
臭素酸	—	0.01 mg/L以下	—	—	—	
判定	◎ 検査した項目は水道法の水質基準に適合します。					
備考	基準値は平成15年厚生労働省令第101号、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。 検査成績欄の濃度単位は基準値の単位と同じ。					